

冷媒漏えい検知システム（JRA GL-17適合）対象機種一覧

冷媒漏えい検知システム（JRA GL-17 適合）は業務用冷凍空調機器とサービス契約品を組み合わせる必要があります。
また、別途、サービス契約が必要となります。

<店舗オフィスエアコン スカイエアシリーズ>

| 業務用冷凍空調機器 | | サービス契約品 | |
|--------------------|----------------------|---------|------------|
| シリーズ名 | 対象セット型式（発売年月） | アシスネット | DK-connect |
| FIVE STAR ZEAS | BJ形以降 (2021年10月～) | ○ | ○ |
| Eco-ZEAS (1.5～6馬力) | BJ形以降 (2021年10月～) | ○ | ○ |
| Eco-ZEAS (8～10馬力) | B形以降※ (2021年10月～) | ○ | ○ |
| スゴ暖ZEAS | BA形以降 (2021年10月～) | ○ | ○ |

※床置形同時運転マルチは対象外となります。

■冷媒漏えい検知性能判定試験結果

| 試験確認機種/構成 | JRA又はJIS規格の区分 | 試験条件 | 判定結果 |
|---|----------------------------------|---|------|
| SZRC160BJ 室内機FHCP160FA 室外機 RZRP160BF | JIS B 8616 パッケージ エアコンディショナ | JIS B8616 パッケージエアコンディショナ 定格冷房標準能力試験条件による | 合格 |

<業務用マルチエアコン VRVシリーズ>

| 業務用冷凍空調機器 | | サービス契約品 | |
|---------------------------------|----------------------|---------|------------|
| シリーズ名 | 対象型式（発売年月） | アシスネット | DK-connect |
| VRV Xシリーズ (ハイグレードモデル) | FB形以降 (2021年10月～) | ○ | ○ |
| VRV Aシリーズ (高効率モデル) | FB形以降 (2021年10月～) | ○ | ○ |
| VRV QXシリーズ (更新専用機 ハイグレードモデル) | FB形以降 (2021年10月～) | ○ | ○ |
| VRV Qシリーズ (更新専用機 高効率モデル) | FB形以降 (2021年10月～) | ○ | ○ |
| machiマルチ (店舗・オフィス用マルチエアコン) | F形以降 (2021年10月～) | — | ○ |

<設備用エアコン>

| 業務用冷凍空調機器 | | サービス契約品 | |
|-------------------|----------------------|---------|------------|
| シリーズ名 | 対象型式（発売年月） | アシスネット | DK-connect |
| 設備用エアコン(ベルトレスタイプ) | NB形以降 (2022年春～予定) | ○ | ○ |
| 設備用ZEAS 冷暖兼用 | | ○ | ○ |
| 省工事形クリーンルーム用 | | ○ | ○ |

■冷媒漏えい検知性能判定試験結果

| 試験確認機種/構成 | JRA又はJIS規格の区分 | 試験条件 | 判定結果 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|------|
| 室内機 FXYFP71DB (x 4台) 室外機 RXYP280FB | JIS B 8616 パッケージ エアコンディショナ | JIS B8616 パッケージエアコンディショナ 定格冷房標準能力試験条件による | 合格 |